CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO NO **51CL3979**

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

CALDAIE MURALI / *WALL MOUNTED BOILERS*

TIPO / TYPE	NEVA CONDENSE
FABBRICANTE / *MANUFACTURER*	
DENOMINAZIONE / *COMPANY NAME*	**TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S.**
INDIRIZZO / *ADDRESS*	4 EYLUL MAH. OSMAN RUSCUK CAD. NO:5 – 11300 BOZUYUK/BILECIK – TR - TURKEY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SUI PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULE C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO E': **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426. IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO COMPRENDE 2 ALLEGATI.

THIS CERTIFICATE INCLUDES 2 ANNEXES.

PRIMA EMISSIONE: *FIRST ISSUE*	2018/04/16
EMISSIONE CORRENTE: *CURRENT ISSUE*	2024/05/02
EMISSIONE PRECEDENTE: *PREVIOUS ISSUE*	2023/06/16
DATA DI SCADENZA: *EXPIRING DATE*	2028/04/15

B.U. PRODUCT
CERTIFICATION SECTOR - MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto al regolamento generale per la valutazione della conformità ai sensi delle direttive comunitarie per le quali IMQ opera come organismo notificato n. 0051 e alle prescrizioni particolari regolamento (UE) N. 2016/426 (GAR) "sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi" allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo – Tipo di produzione.
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general rules for assessing conformity to community directives for which IMQ operates as notified body n°. 0051 and to the special requirements for regulation (EU) No. 2016/426 (GAR) "on appliances burning gaseous fuels" annex III - MODULE B – EU Type-examination — Production type

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 005 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

Prodotto | Product

Caldaie murali
Wall mounted boilers

Fabbricante | Manufacturer

TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S.
4 EYLUL MAH. OSMAN RUSCUK CAD. NO:5
11300 BOZUYUK/BILECIK
TR - Turkey

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

4 EYLUL MAH. OSMAN RUSCUK CAD. NO:5 11300 BOZUYUK/BILECIK Turkey

Norme

EN 15502-1:2021
EN 15502-2-1:2022

Standards

EN 15502-1:2021
EN 15502-2-1:2022

Rapporto di Valutazione | Assessment Report

GP24-0102247-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo | Type	**NEVA CONDENSE**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P, B33, C93*, C63**, C(10)3****
Temperatura max acqua | Max water temperature	**75°C**
Pressione max acqua in riscaldamento | Max water pressure for heating	**3 bar**
Tensione nominale | Rated voltage	**230 V~**
Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua | Degree of protection against moisture	**IPX4D**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S002L2

Marca | Trade mark	**PROTHERM**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23kW a 35kW / from 23kW to 35kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**22,4kW a 34,1kW / from 22,4kW to 34,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,7kW / from 6kW to 6,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,5kW / from 5,8kW to 6,5kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

AR.S002L3

Marca | Trade mark	**DEMIRDOKUM**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23kW a 35kW / from 23kW to 35kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 34,1kW / from 22,4kW to 34,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,7kW / from 6kW to 6,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,5kW / from 5,8kW to 6,5kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P, B33, C93**

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

AR.S002L4

Marca | Trade mark	**HEATLINE**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 18kW a 35kW / from 18kW to 35kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 17,6kW a 34,1kW / from 17,6kW to 34,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 9,5kW / from 6kW to 9,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 9,2kW / from 5,8kW to 9,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

AR.S002L5

Marca | Trade mark	**ENERGAS**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23KW a 35kW / from 23kW to 35kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 34,1kW / from 22,4kW to 34,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,7kW / from 6kW to 6,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,5kW / from 5,8kW to 6,5kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

AR.S002L6

Marca | Trade mark	**EUROTERM**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23KW a 35kW / from 23kW to 35kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 34,1kW / from 22,4kW to 34,1kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,7kW / from 6kW to 6,7kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,5kW / from 5,8kW to 6,5kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

AR.S002L7

Marca | Trade mark	**SAUNIER DUVAL**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23KW a 27kW / from 23kW to 27kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 26,3kW / from 22,4kW to 26,3kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,5kW / from 6kW to 6,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,3kW / from 5,8kW to 6,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33-C63-C(10)3**

AR.S002L8

Marca | Trade mark	**DIANFLEX**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23kW a 27kW / from 23kW to 27kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 26,3kW / from 22,4kW to 23,6kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,5kW / from 6kW to 6,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,3kW / from 5,8kW to 6,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

AR.S00319

Marca | Trade mark	**HERMANN SAUNIER DUVAL**
Modello | Model	**Tipo / Type NEVA CONDENSE - Vedere model list / See models' annex**
Portata termica nominale | Nominal heat input	**da 23kW a 27kW / from 23kW to 27kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output	**da 22,4kW a 26,3kW / from 22,4kW to 23,6kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input	**da 6kW a 6,5kW / from 6kW to 6,5kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output	**da 5,8kW a 6,3kW / from 5,8kW to 6,3kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production	**Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler	**Condensazione / Condensing**
Tipo di installazione | Type of installation	**C13-C33-C43-C53-C83-B23-B23P-B33**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Vedere allegati per descrizione modelli / See annexes for models description

Il tipo di installazione C63 è permesso anche per il modello Nitromix CS con marca DEMIRDOKUM / The installation type C63 is also permitted for the Nitromix CS model with Trade Mark DEMIRDOKUM.

Il tipo di installazione C63 è valido solo per Ungheria e Italia / The type of installation C63 is only valid for Hungary and Italy

Il tipo di installazione C63 e C(10)3 è valido solo per i modelli con marchio Saunier Duval / The installation type C63 and C(10)3 is only permitted for the models with the trademark Saunier Duval.

Il tipo di installazione C93 è valido solo per i modelli DEMIRDOKUM / C93 type of installation is for DEMIRDOKUM trademarked products only

La sezione Paesi di destinazione fornisce solo situazioni nazionali relative a gas, pressioni e categorie di apparecchi che si applicano a livello nazionale o locale secondo la EN 437:2021. / The section Countries of destination gives only national situations relating to gases, gas pressures and appliance categories that apply nationally or locally according to EN 437:2021.

Per quanto riguarda le categorie dell'apparecchio per Albania (AL), Bulgaria (BG) , Islanda (IS), Lituania (LV), Lussemburgo (LU), Malta (MT) e Repubblica di macedonia (MK) non sono disponibili informazioni all'interno della EN 437:2021, quindi le condizioni nazionali di fornitura del gas di questi paesi devono essere verificate con il fornitore di gas locale.
Concerning the appliance categories for Albania (AL), Bulgaria (BG), Iceland (IS), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Malta (MT) and Republic of Macedonia (MK) no information are available within EN 437:2021, so the national gas supply conditions of these countries have to be checked with local gas supplier.

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	*Sigla/Code*	*Categorie/Categories*	*Gas e pressioni/Gas and supply pressures*
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3P	G20/G25=20/25mbar G31=37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3P	G20/G25=20/25mbar G31=37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3B/P	G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3P	G31=50mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3P	G31=37mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	I3P	G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3P	G20=20mbar G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-04-16
Emissione corrente | Current issue	2024-05-02
Emissione precedente | Previous issue	2023-06-16

SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3P	G31=37mbar

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-04-16
Emissione corrente / Current issue: 2024-05-02
Emissione precedente / Previous issue: 2023-06-16

Allegato modelli | Models annex

DEMİRDÖKÜM

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
Nitromix P 24	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 28	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 35	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix CS	33,6	6,5	33,6	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 24 (HEP)	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 28 (HEP)	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 35 (HEP)	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 24 (H-UZ)	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 28 (H-UZ)	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Nitromix P 35 (H-UZ)	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing

PROTHERM

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
Lynx Condense 24-A (RO-N)	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Lynx Condense 28-A (RO-N)	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Lynx Condense 35-A (RO-N)	33,6	6,5	33,6	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-04-16
Emissione corrente / Current issue: 2024-05-02
Emissione precedente / Previous issue: 2023-06-16

HEATLINE

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
STAR 5 P 24	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
STAR 5 P 35	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing
CAPRIZPLUS 24 A	18	8	17,6	7,8	5,8	97,5	87,8	108,3	97,5	Instantaneous	Condensing
CAPRIZPLUS 28 A	24	9,5	23,2	9,2	7,7	96,8	87,2	107,6	96,9	Instantaneous	Condensing
MONZA 24 A	18	8	17,6	7,8	5,8	97,5	87,8	108,3	97,5	Instantaneous	Condensing
MONZA 28 A	24	9,5	23,2	9,2	7,7	96,8	87,2	107,6	96,9	Instantaneous	Condensing

EUROTHERM

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
NITROMIX P 24	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
NITROMIX P 28	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
NITROMIX P 35	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-04-16
Emissione corrente / Current issue: 2024-05-02
Emissione precedente / Previous issue: 2023-06-16

ENERGAS

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
BRIGIT 24 C	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
BRIGIT 28 C	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
BRIGIT 35 C	35	6,7	34,1	6,5	11,4	97,5	87,8	109	98,2	Instantaneous	Condensing

DIANFLEX

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
FENICE 24	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
FENICE 28	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing

SAUNIER DUVAL

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
Semiatek Condens 24	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Semiatek Condens 28	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Semiatek Condens 24-A (H-RO)	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Semiatek Condens 28-A (H-RO)	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing
Semiatek Condens 24-A (H-HU)	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Semiatek Condens 28-A (H-HU)	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-04-16
Emissione corrente / Current issue: 2024-05-02
Emissione precedente / Previous issue: 2023-06-16

HERMANN SAUNIER DUVAL

Model	Nominal heat input kW	Minimum heat input kW	Nominal heat output kW	Minimum heat output kW	Heat output at part load (%30)	Efficiency at Qn%		Efficiency at 0,3 Qn%		Hot water production	Type of WHB
						Hi	Hs	Hi	Hs		
Semiatek 3 Condensing 24 A/1	23	6	22,4	5,8	7,4	97,5	87,8	107,9	97,2	Instantaneous	Condensing
Semiatek 3 Condensin 28 A/1	27	6,5	26,3	6,3	8,8	97,5	87,8	108,2	97,4	Instantaneous	Condensing